水質検査結果書

No. 40

平成１８年３月２３日

斉藤工業株式会社 殿

長野県伊那市伊那部９番地
社団法人 上伊那薬剤師会検査センター
会 長 平澤 長利

平成１８年３月７日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	長野県飯田市松尾明5262番地1 斉藤工業株式会社		
採水年月日	平成１８年３月７日	種別	一般飲料水/井戸水
採水場所（水道名等）	平成17年度 豊丘村営水道簡易水道等 施設整備費国庫補助事業(増補改良)削井工事 北部簡易水道地区 田村第２水源		
採水者氏名	浦野 渡	(所属)	(社)上伊那薬剤師会検査センター
天候 前日—	当日—	気温 —℃	水温 16.8℃

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
大腸菌	陰性	陰性	フッ素	0.8mg/l 以下	0.15 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	5.7 mg/l	ホウ素	1mg/l 以下	0.06 mg/l
塩化物イオン	200mg/l 以下	18.4 mg/l	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l 以下	0.5 mg/l 未満	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
pH値	5.8 以上8.6 以下	7.7	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満
味	異常でないこと	異味なし	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満
臭気	異常でないこと	異臭気なし	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
色度	5 度以下	0.5 度未満	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満
濁度	2 度以下	0.1 度未満	トリクロロエチレン	0.03mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1mg/l 以下	0.028 mg/l
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	銅	1mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	17 mg/l
総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	塩化物イオン(海水等の影響)	300mg/l 以下	80 mg/l
ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	176 mg/l
トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
カドミウム	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	ジェオスミン	0.02 μg/l 以下	0.002 μg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.02 μg/l 以下	0.002 μg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アンモニア性窒素		0.02 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満			

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成１８年３月７日～平成１８年３月２３日
検査機関	社団法人 上伊那薬剤師会検査センター
検査責任者	浦野 渡 印

厚生労働大臣登録水質検査機関 第２０号